

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
SASO

اللائحة الفنية للتوافق الكهرومغناطيسي

اعتمدت هذه اللائحة الفنية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (١٩٤) المنعقد بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥هـ
(٢٠٢٣/٠٩/٢٨م)

نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ
١٤٤٥/٠٥/٠٣هـ (٢٠٢٣/١١/١٧م)

الإصدار الأول

المحتويات

٣.....	تمهيد
٤.....	المادة (١) المصطلحات والتعاريف
٦.....	المادة (٢) المجال
٦.....	المادة (٣) الأهداف
٦.....	المادة (٤) التزامات المورد
٨.....	المادة (٥) البيانات الإيضاحية
٨.....	المادة (٦) إجراءات تقويم المطابقة
٩.....	المادة (٧) مسؤوليات الجهات الرقابية
٩.....	المادة (٨) مسؤوليات سلطات مسح السوق
٩.....	المادة (٩) المخالفات والعقوبات
١٠.....	المادة (١٠) أحكام عامة
١١.....	المادة (١١) أحكام انتقالية
١١.....	المادة (١٢) النشر
١٢.....	الملحق (١-أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة
٢٤.....	ملحق (١-ب) قائمة التراميز الجمركية
٢٧.....	الملحق (٢) نموذج إقرار المورد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity
٢٨.....	الملحق (٣) نموذج المراقبة الداخلية على الإنتاج

تمهيد

تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ وبتاريخ ١٤٢٦/٩/٢١هـ بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

وبناءً على المادة الثالثة (فقرة ١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧هـ، الموافق ٢٠١٠/٥/٣١م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحقة لمصالح المملكة".

واستناداً إلى المادة الرابعة (فقرة ٢) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧هـ، الموافق ٢٠١٠/٥/٣١م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمد عليها".

وبناءً على المادة الرابعة (فقرة ١٤) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧هـ، الموافق ٢٠١٠/٥/٣١م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية".

وبناءً على المادة السادسة (فقرة ١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧هـ، الموافق ٢٠١٠/٥/٣١م، التي تنص على "مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها".

وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة، أعدت الهيئة هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة (١) المصطلحات والتعاريف

١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الجهات الرقابية: هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

سلطات مسح السوق: هي الجهة / الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

الخطر (أخطار) Hazard(s): مصدر محتمل للضرر.

المخاطر Risk(s): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.

المورد: ويُقصد به ما يلي:

- صانع المنتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هويته على أنه صانع للمنتج وذلك من خلال تسميته المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتج.
- وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.
- الممثل القانوني للصانع وهو كل شخص بصفته الفردية أو الاعتبارية مقيم في المملكة، تلقى تفويضاً كتابياً من الصانع يقضي بتمثيله لدى السلطات التنظيمية والقضائية في المملكة.
- كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتج.

إقرار المورد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الوضع في السوق: هو وضع المنتج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

المعدات (Equipment): يقصد بها الأجهزة أو التركيبات الثابتة.

الأجهزة (Apparatus): أي جهاز أو أداة مكتملة أو مجموعة منها، مخصصة للاستخدام ومعروضة في السوق كوحدة واحدة، وتتسبب في إحداث تشويش كهرومغناطيسي، أو يمكن أن يتأثر أداؤها بمثل هذا التشويش. وتشمل المكونات الفرعية والتركيبات المتحركة التالية:

- المكونات الفرعية أو التجميعات التي يقوم المستخدم النهائي بتجميعها داخل الجهاز، والتي يمكن أن تسبب في إحداث تشويش كهرومغناطيسي، أو يمكن أن يتأثر أداء الجهاز بتشويش كهرومغناطيسي بسبب هذه المكونات.
- التركيبات المتحركة التي تشمل مجموعة من الأجهزة التي يمكن نقلها بحيث تعمل في عدد من المواقع المختلفة.

التركيبات الثابتة (Fixed installation): هي مجموعة محددة من الأجهزة والأدوات المختلفة التي يتم تجميعها وتثبيتها بشكل دائم في موقع محدد مسبقاً، بحيث تصبح قادرة على العمل والاستخدام في الموقع نفسه.

التردد المقتن (Rated frequency): التردد المحدد للمعدة الكهربائية من قبل الصانع.

مدى التردد المقتن (Rated frequency rang): التردد المحدد للمعدة الكهربائية من قبل الصانع، معرّفاً بالحد الأدنى والأقصى.

التشغيل العادي (Normal operation): الظروف التي يتم عندها تشغيل المعدة الكهربائية في الاستخدام العادي عندما يتم توصيله بمصدر الطاقة.

التوافق الكهرومغناطيسي (Compatibility Electromagnetic): مقدرة معدة كهربائية أو وحدة منها أو نظام على أداء وظيفته بشكل ملائم في محيطه الكهرومغناطيسي دون أن يؤثر ذلك في أي من مكونات ذلك المحيط بتشويشات كهرومغناطيسية غير محتملة.

تشويش كهرومغناطيسي (Electromagnetic disturbance): أي ظاهرة كهرومغناطيسية قد تحد/تقلل من كفاءة أداء المعدات، وقد يكون التشويش الكهرومغناطيسي عبارة عن ضوضاء كهرومغناطيسية أو إشارة غير مرغوب بها، أو تغييراً في وسط الانتشار ذاته.

المناعة (حصانة) (Immunity): نظام أو معدة كهربائية أو وحدة منها أو نظام على أداء عمله دون التأثير بأي تشويش كهرومغناطيسي.

البيئة الكهرومغناطيسية (Electromagnetic environment): جميع الظواهر الكهرومغناطيسية التي يمكن ادراكها في موقع معين.

الوضع في السوق: هو وضع المنتج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه المورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.

٢/١ يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.

المادة (٢) المجال

تطبق هذه اللائحة الفنية على المُعدّات، وفقاً للتعريفات والمصطلحات ذات العلاقة الواردة في المادة (١) والمواصفات القياسية الواردة في الملحق (١).

ملاحظة: أينما ترد عبارة "المُعدّات" فتشمل الأجهزة والتركيبات الثابتة.

ويستثنى من مجال هذه اللائحة:

(أ) أجهزة المُعدّات للاتصالات اللاسلكية (الراديو) والاتصالات عن بُعد، المتعارف على اختصارها (R&TTE)

Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment

(ب) منتجات الملاحة الجوية والطيران وقطع غيارها.

(ج) معدات الاتصالات المستخدمة من قبل الهواة.

(د) المعدات الطبية.

(هـ) المعدات ذات الخصائص الفيزيائية التالية:

١. معدات غير قادرة على التوليد أو المساهمة في انبعاثات كهرومغناطيسية تتجاوز مستوى يسمح لمعدات الراديو

والاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من المعدات بالعمل على النحو المقصود.

٢. معدات لا تتأثر بوجود التشويش الكهرومغناطيسي الذي ينتج عادةً عن الاستخدام العادي.

(و) اللوحات الإلكترونية المصممة للخبراء التي تستخدم مباشرة لأغراض البحث وتطوير الأبحاث.

المادة (٣) الأهداف

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية للتوافق الكهرومغناطيسي الخاصة بالمُعدّات، وتحديد إجراء تقييم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

المادة (٤) التزامات المورد

يجب على المورد، الالتزام بالمتطلبات التالية:

١/٤ المتطلبات الأساسية

لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، يجب على المورد استيفاء المتطلبات التالية:

١/١/٤ المتطلبات العامة:

- (أ) ألا يتجاوز التشويش الكهرومغناطيسي الناتج عن المعدات المستوى الذي يؤثر في عمل أجهزة الراديو أو معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غيرها من المعدات على النحو المطلوب.
- (ب) أن يتوافر في المعدات تجهيزات للحماية من خطر التشويش الكهرومغناطيسي المتوقع عند الاستخدام، بما يجعلها تعمل بشكل جيد دون حدوث مخاطر غير مقبولة عند استخدامها للأغراض المخصصة لها.

٢/١/٤ المتطلبات المحددة للتركيبات الثابتة:

يجب أن يتم تجميع التركيبات الثابتة وفقاً لأفضل الممارسات الهندسية مع مراعاة المعلومات المتعلقة بالاستخدام، وذلك بهدف تلبية المتطلبات الأساسية الواردة في البند ١/٤ من هذه المادة.

٢/٤ متطلبات معلومات استخدام الجهاز

- ١/٢/٤ يجب على المورد توفير المعلومات المتعلقة بأي تنبيهات محددة يجب اتخاذها عند تجميع الجهاز أو تركيبه أو صيانته أو استخدامه، وذلك لضمان أن الجهاز - عند وضعه في الخدمة - متوافق مع المتطلبات الأساسية الواردة في البند ١/٤ وفقاً لمتطلبات البيانات الإيضاحية المبينة في المادة (٥).
- ٢/٢/٤ يجب على المورد في حال عدم استيفاء الأجهزة للمتطلبات الأساسية الواردة في البند ١/٤ في المناطق السكنية، التأكد من وضع تنبيهات واضحة على الأجهزة وعبواتها تفيد بتقييد الاستخدام في تلك المناطق، وذلك وفق المتطلبات الإيضاحية المبينة في المادة (٥).
- ٣/٢/٤ يجب على المورد تضمين المعلومات المطلوبة لاستخدام الأجهزة وفقاً للغرض المقصود، في تعليمات الاستخدام المرفقة مع الجهاز.

٣/٤ المتطلبات العامة للتركيبات الثابتة

- ١/٣/٤ يجب أن يخضع الجهاز الذي قد يتم تضمينه في تركيبة ثابتة كهربائية، لجميع المتطلبات ذات العلاقة بالجهاز الكهربائي الواردة في هذه اللائحة الفنية قبل عرضة في السوق مع مراعاة التالي:
- (أ) المتطلبات الأساسية الواردة في البند ١/٤ من هذه المادة وإجراءات تقويم المطابقة المبينة في المادة (٦)، لا تكون إلزامية إذا كان الجهاز مصمم للاندماج في تركيبة ثابتة محددة وغير موجه للعرض في السوق بصورة منفصلة.
- (ب) يجب توافر الوثائق المرفقة بالتركيبات الثابتة وخصائص التوافق الكهرومغناطيسي الخاصة بالتركيبات الثابتة، ويجب أن تشير هذه الوثائق إلى الاحتياطات الواجب اتخاذها لضمان توافق الجهاز مع التركيبات الثابتة بما يحقق المتطلبات المذكورة في المادة (٥).
- (ج) يجب توثيق الممارسات الهندسية المذكورة في المتطلبات الأساسية الواردة في البند ١/٤ حيث يتعين على الشخص أو الأشخاص المسؤولين حفظ الوثائق وإتاحتها للجهات ذات العلاقة طالما ما زالت التركيبات الثابتة قيد التشغيل.

٢/٣/٤ في حال عدم مطابقة التركيبات الثابتة، ولا سيما في حال ورود شكاوى بشأن الاضطراب (التشويش) والتداخل الكهرومغناطيسي، يجوز للجهات الرقابية أن تطلب أدلة على مطابقة التركيبات الثابتة، واتخاذ ما يلزم للتأكد من استيفاء المتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.

٣/٣/٤ تحدد الجهات الرقابية الأحكام اللازمة لتحديد الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن استيفاء التركيبات الثابتة للمتطلبات الأساسية ذات الصلة.

٤/٤ متطلبات التغليف

التأكد من تجميع وترتيب المعدات بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقاً لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفات القياسية ذات العلاقة.

٥/٤ المتطلبات المترولوجية (القياسية)

يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزاءها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.

المادة (٥) البيانات الإيضاحية

يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالمعدات ما يلي:

- ١/٥ استيفاء متطلبات المواصفات القياسية السعودية الموضحة في الملحق (١) والمتعلقة بالبيانات الإيضاحية.
- ٢/٥ أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبارة بما دون باللغة العربية.
- ٣/٥ ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.
- ٤/٥ أن تحمل المنتجات في مكان ظاهر وبطريقة تظهر بوضوح المعلومات التالية:

- الاسم وبيانات المورد.
- العلامة التجارية.
- بلد المنشأ.
- التحذيرات والتخلص الآمن بعد الاستخدام.
- تحذيرات الاستخدام.

المادة (٦) إجراءات تقويم المطابقة

- ١/٦ يجب على المورد المسؤول عن وضع وعرض الأجهزة الخاضعة لهذه اللائحة في السوق -إصدار إقرار المورد بالمطابقة وفقاً للنموذج المبين في الملحق (٢) بما يتوافق مع إجراءات نموذج المراقبة الداخلية على الإنتاج المبينة في ملحق (٣).
- ٢/٦ يجب أن يُرفق مع المنتج الملف الفني الموضح في الملحق (٣).
- ٣/٦ يجب أن ينفذ المورد إجراءات تقويم المطابقة بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة الفنية.
- ٤/٦ الأجهزة الحاصلة على علامة الجودة السعودية تعد مستوفية لمتطلبات هذه اللائحة الفنية.

المادة (٧) مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

- ١/٧ التحقق من استيفاء المنتجات الخاضعة ذات العلاقة لإجراءات تقويم المطابقة المحددة، والوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات.
- ٢/٧ يحق للجهات الرقابية - عشوائيا - سحب عينات من المنتجات ذات العلاقة وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.
- ٣/٧ يحق للجهات الرقابية تحميل المورد (صانع ومستورد) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.
- ٤/٧ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

المادة (٨) مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

- ١/٨ تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيّنة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
- ٢/٨ سحب عينات من المنتج، سواء من السوق أو مستودعات المورد (صانع ومستورد)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
- ٣/٨ عند ضبط حالة عدم مطابقة لمنتج - معروض أو مخزن - لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية المتبعة للمنتج المعني، وتُطبّق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة (٩)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة (٩) المخالفات والعقوبات

- ١/٩ يُحظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها.
 - ٢/٩ يُعتبر عدم استيفاء المنتج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق، حيث إنه قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:
- (أ) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
 - (ب) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية (الملف الفني للمنتج، إقرار المطابقة ...)، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.



- ٣/٩ عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، تقوم سلطات مسح السوق - حسب الحالة - باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وأثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:
- (أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكناً، أو تصديره، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.
- (ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتج من الأسواق، مع تحميل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
- (ج) التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه اللائحة وفقاً لما تحدده الأنظمة واللوائح المطبقة لدى الجهات الرقابية لسلطات مسح السوق.
- ٤/٩ عند ضبط مخالفة المنتجات، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمطالبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة.
- ٥/٩ دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة الفنية بالعقوبات والغرامات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله، أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلك.

المادة (١٠) أحكام عامة

- ١/١٠ يتحمل المورد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، وتُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أو أي أنظمة أخرى ذات علاقة، وذلك إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.
- ٢/١٠ لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورد بتطبيق جميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المعدات ونقلها وتخزينها، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والصحة والسلامة.
- ٣/١٠ يجب على جميع موردي المُعدّات - الخاضعة لأحكام هذه اللائحة - أن يقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
- ٤/١٠ إذا نشأت أية حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة للنظر في هذه الحالة وإصدار القرار المناسب بشأن الخلاف حولها، وبما يحقق المصلحة العامة.
- ٥/١٠ يجوز للمورد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض طلب الحصول على إجراءات تقويم المطابقة الأول، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تستدعي ذلك تُحدد من الهيئة.
- ٦/١٠ تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
- ٧/١٠ يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورد بنود هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

- ٨/١٠ عند حصول أي تعديلات على المنتج (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو إقرار المورد يصبح مُلغى لهذا المنتج، ولا بد من التقدم بطلب جديد، وأن يقوم المورد بإشعار الهيئة.
- ٩/١٠ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة (١١) أحكام انتقالية

- ١/١١ تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على ١٨٠ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- ٢/١١ مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يُعطى مهلة للموردين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على ٣٦٥ يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- ٣/١١ تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها- كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة (١٢) النشر

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.



الملحق (١)

(أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة:

م	عنوان المواصفة باللغة العربية	عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية	رقم المواصفة القياسية
١	الآلات الكهربائية الدوارة - الجزء ١: المقننات والأداء	Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance	SASO IEC 60034-1
٢	سلامة الآلات - المعدات الكهربائية للآلات - الجزء ٣١: السلامة الخاصة ومتطلبات التوافق الكهرومغناطيسي لآلات الخياطة والوحدات والأنظمة	Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 31: Particular safety and EMC requirements for sewing machines, units and systems	SASO IEC 60204-31
٣	مرحلات القياس ومعدات الحماية - الجزء ٢٦: متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي	Measuring relays and protection equipment - Part 26: Electromagnetic compatibility requirement	SASO GSO IEC 60255-26
٤	مفاتيح التركيبات الكهربائية المنزلية والثابتة المشابهة - الجزء ١-٢: المتطلبات الخاصة - أجهزة التحكم الإلكترونية	Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-1: Particular requirements - Electronic switches	SASO IEC 60669-2-1
٥	أجهزة التحكم الكهربائية التلقائية للاستخدام المنزلي وما يشابهها - الجزء ١: المتطلبات العامة	Automatic electrical controls - Part 1: General requirements	SASO GSO IEC 60730-1
٦	أجهزة التحكم الكهربائية التلقائية - الجزء ٢-٥: متطلبات خاصة لأنظمة التحكم التلقائية للمواقد الكهربائية	Automatic electrical controls - Part 2-5: Particular requirements for automatic electrical burner control systems	SASO GSO IEC 60730-2-5
٧	أجهزة التحكم الكهربائية التلقائية للاستخدامات المنزلية وما يشابهها - الجزء ٢-٦: المتطلبات الخاصة بأدوات التحكم الكهربائي التلقائي الحساسة للضغط شاملاً المتطلبات الميكانيكية	Automatic electrical controls - Part 2-6: Particular requirements for automatic electrical pressure sensing controls including mechanical requirements	SASO GSO IEC 60730-2-6
٨	أجهزة التحكم الكهربائية التلقائية - الجزء ٢-٧: متطلبات خاصة للمؤقتات ومفاتيح التوقيت	Automatic electrical controls - Part 2-7: Particular requirements for timers and time switches	SASO GSO IEC 60730-2-7

SASO IEC 60730-2-8	Automatic electrical controls - Part 2-8: Particular requirements for electrically operated water valves, including mechanical requirements	أجهزة التحكم الكهربائية التلقائية للاستخدامات المنزلية وما يشابهها - الجزء ٢-٨: المتطلبات الخاصة بالصمامات المائية المشغلة بالكهرباء شاملاً المتطلبات الميكانيكية	٩
SASO GSO IEC 60730-2-9	Automatic electrical controls - Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing control	أجهزة التحكم الكهربائي الآلي للاستخدامات المنزلية وما يشابهها - الجزء ٢-٩: المتطلبات الخاصة بأدوات التحكم بالتحسس الحراري	١٠
SASO GSO IEC 60730-2-14	Automatic electrical controls - Part 2-14: Particular requirements for electric actuators	أجهزة التحكم الكهربائية التلقائية للاستخدامات المنزلية وما يشابهها - الجزء ٢-١٤: المتطلبات الخاصة بالأدوات المتحركة الكهربائية	١١
SASO GSO IEC 60730-2-15	Automatic electrical controls - Part 2-15: Particular requirements for automatic electrical air flow, water flow and water level sensing controls	أجهزة التحكم الكهربائية التلقائية للاستخدامات المنزلية وما يشابهها - الجزء ٢-١٥: المتطلبات الخاصة بالتحكم الكهربائي التلقائي بأدوات تدفق الهواء وتدفق الماء والحساسية لمستوى الماء	١٢
SASO IEC 60870-2-1	Telecontrol equipment and systems - Part 2: Operating conditions - Section 1: Power supply and electromagnetic compatibility	معدات التحكم عن بعد والنظم - الجزء ٢: ظروف التشغيل القسم ١: الإمداد بالقدرة والتوافق الكهرومغناطيسي	١٣
SASO IEC 60947-1	Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules	معدات القطع والوصل والتحكم ذات الجهد المنخفض - الجزء ١: قواعد عامة	١٤
SASO IEC 60947-2	Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers	معدات القطع والوصل والتحكم ذات الجهد المنخفض - الجزء ٢: قواطع التيار	١٥
SASO IEC 60947-3	low-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switchdisconnectors and fusecombination units	معدات الوصل والفصل ومعدات التحكم للجهد المنخفض - الجزء ٣: المفاتيح وأجهزة الفصل ومفاتيح الفصل والوحدات المزودة بمصهر	١٦

SASO IEC 60947-4-1	Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor starters	معدات القطع والوصل والتحكم للجهد المنخفض - الجزء ٤-١: ملامسات وبادئات حركة محركات - ملامسات وبادئات حركة محركات كهروميكانيكية	١٧
SASO IEC 60947-4-2	Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-2: Contactors and motor-starters - AC semiconductor motor controllers and starters	معدات قطع ووصل وتحكم للجهد المنخفض - الجزء ٤-٢: ملامسات وبادئات حركة محركات - بادئات حركة ومفاتيح تحكم في المحرك مصنعة من مواد شبه موصلة وتعمل بالتيار المتردد	١٨
SASO IEC 60947-4-3	low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-3: Contactors and motor-starters - AC semiconductor controllers and contactors for non-motor loads	مجموعة المفاتيح الكهربائية وأجهزة التحكم ذات الجهد المنخفض - الجزء ٤-٣: الموصلات وبادئات تشغيل المحرك - أجهزة التحكم في أشباه الموصلات وموصلات أشباه الموصلات للأحمال غير الحركية	١٩
SASO IEC 60947-5-1	Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-1: Control circuit devices and switching elements - Electromechanical control circuit devices	معدات القطع والوصل والتحكم للجهد المنخفض - الجزء ٥-١: أجهزة دارة التحكم وعناصر الوصل والفصل - أجهزة دارة التحكم الكهرو ميكانيكية	٢٠
SASO IEC 60947-5-2	low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-2: Control circuit devices and switching elements - Proximity switches	معدات القطع والوصل والتحكم للجهد المنخفض - الجزء ٥-٢: أجهزة دارة التحكم وعناصر الوصل والفصل - مفاتيح التشغيل التقاربية	٢١
SASO IEC 60947-5-3	Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-3: Control circuit devices and switching elements - Requirements for proximity devices with defined behaviour under fault conditions (PDDDB)	معدات القطع والوصل والتحكم للجهد المنخفض - الجزء ٥-٣: أدوات دارة التحكم وعناصر الوصل والفصل - متطلبات للأدوات التقاربية ذات سلوك معرف تحت ظروف العطل (PDDDB)	٢٢



SASO IEC 60947-5-6	Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-6: Control circuit devices and switching elements - DC interface for proximity sensors and switching amplifiers (NAMUR)	معدات قطع ووصل وتحكم للجهد المنخفض - الجزء ٥-٦: أدوات دائرة التحكم وعناصر الوصل والفصل - السطح البيئي ذوالتيار المستمر لأجهزة الإحساس التقريبية ومكبرات الوصل والفصل (NAMUR)	٢٣
SASO IEC 60947-5-7	Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-7: Control circuit devices and switching elements - Requirements for proximity devices with analogue output	معدات قطع ووصل وتحكم للجهد المنخفض - الجزء ٥-٧: أدوات دائرة التحكم وعناصر الوصل والفصل - متطلبات للأدوات التقريبية المزودة بوسيلة بيان مناظر للخروج	٢٤
SASO IEC 60947-5-9	Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-9: Control circuit devices and switching elements - Flow rate switches	معدات القطع والوصل والتحكم للجهد المنخفض - الجزء ٥-٩: أدوات دائرة التحكم وعناصر الوصل والفصل - مفاتيح معدل الانسياب	٢٥
SASO IEC 60947-6-1	Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-1: Multiple function equipment - Transfer switching equipment	معدات القطع والوصل والتحكم للجهد المنخفض - الجزء ٦-١: المعدات متعددة الوظائف - معدات الوصل والفصل الناقلة	٢٦
SASO IEC 60947-6-2	Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-2: Multiple function equipment - Control and protective switching devices (or equipment) (CPS)	معدات القطع والوصل والتحكم للجهد المنخفض - الجزء ٦-٢: المعدات متعددة الوظائف - أجهزة (أو معدات) التحكم والوصل والفصل الوقائية (CPS)	٢٧
SASO IEC 60947-8	Low-voltage switchgear and controlgear - Part 8: Control units for built-in thermal protection (PTC) for rotating electrical machines	معدات القطع والوصل والتحكم للجهد المنخفض - الجزء ٨: وحدات تحكم للحماية الحرارية المدمجة داخليًا (PTC) للماكينات الكهربائية الدوارة	٢٨
IEC 60947-9-1	Low-voltage switchgear and controlgear - Part 9-1: Active arc-fault mitigation systems - Arc quenching devices	الأجهزة الكهربائية ذات الجهد المنخفض وأجهزة التحكم - الجزء ٩-١: أنظمة تخفيف الشرارة النشطة - أجهزة إطفاء الشرارة	٢٩

SASO IEC 60974-10	Arc welding equipment - Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements	أجهزة اللحام بالقوس - الجزء ١٠: متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي (EMC)	٣٠
SASO GSO IEC 61000-3-2	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)	التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) الجزء (٢-٣): الحدود - حدود انبعاث التيار التوافقي (تيار دخل المعدات ≥ 16 أمبير لكل طور)	٣١
SASO IEC 61000-3-3	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection	التوافق الكهرومغناطيسي - الجزء ٣-٣: الحدود - تحديد تغيرات الجهد وتقلباته والوميض في أنظمة الجهد المنخفض العامة لمعدة ذات تيار مقنن أصغر من أو يساوي ١٦ أمبير لكل طور والغير خاضع لشروط التوصيل	٣٢
SASO IEC 61000-3-11	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-11: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems - Equipment with rated current ≤ 75 A and subject to conditional connection	التوافق الكهرومغناطيسي - الجزء ٣-١١: حدود - تحديد تغيرات الجهد وتقلباته والوميض في نظم القدرة المنخفضة للأغراض العامة لمعدات ذات تيار مقنن أصغر من أو يساوي ٧٥ أمبير والخاضع لشروط التوصيل	٣٣
SASO IEC 61000-3-12	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-12: Limits - Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current > 16 A and ≤ 75 A per phase	التوافق الكهرومغناطيسي - الجزء ٣-١٢: الحدود - حدود التيارات التوافقية التي تنتج من أجهزة موصلة بأنظمة جهد منخفض للأغراض العامة والتيار دخل أكبر من ١٦ أمبير وأصغر من أو يساوي ٧٥ أمبير لكل طور	٣٤

SASO IEC 61000-6-1	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity for residential, commercial and light-industrial environments	التوافق الكهرومغناطيسي - الجزء ٦-١: المواصفات القياسية العامة - المناعة الخاصة بالبيئات السكنية والتجارية والصناعات الخفيفة	٣٥
SASO IEC 61000-6-2	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments	التوافق الكهرومغناطيسي - الجزء ٦-٢: المواصفات القياسية العامة - المناعة في البيئات الصناعية	٣٦
IEC 61000-6-3	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for equipment in residential environments	التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) - الجزء ٦-٣: المواصفات العامة - مواصفة الانبعاث للمعدات في البيئات السكنية	٣٧
SASO IEC 61000-6-4	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments	التوافق الكهرومغناطيسي - الجزء ٦: المواصفات القياسية العامة - الجزء ٤: معايير الانبعاث للبيئات الصناعية	٣٨
SASO IEC 61000-6-5	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-5: Generic standards - Immunity for equipment used in power station and substation environment	التوافق الكهرومغناطيسي - (EMC) الجزء ٥-٦: مواصفات عامة - تحصين للمعدات المستخدمة في البيئات الخاصة بمحطات القوى والمحطات الفرعية.	٣٩
SASO IEC 61008-1	Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) - Part 1: General rules	قواطع الدارة التي تعمل بالتيار المتبقي غير المزودة بوقاية من التيار الزائد للاستخدامات المنزلية وما شابهها - الجزء ١: قواعد عامة	٤٠
SASO IEC 61009-1	Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) - Part 1: General rules	قواطع الدارة التي تعمل بالتيار المتبقي مع حماية تكاملية من التيار الزائد للاستخدامات المنزلية وما شابهها (RCBOs) - الجزء ١: قواعد عامة	٤١
SASO IEC 61058-1	Switches for appliances - Part 1: General requirements	مفاتيح الأجهزة الكهربائية - الجزء ١: متطلبات عامة	٤٢

IEC 61131-2	Industrial-process measurement and control - Programmable controllers - Part 2: Equipment requirements and tests	قياس العمليات الصناعية والتحكم فيها - وحدات تحكم قابلة للبرمجة - الجزء ٢: متطلبات واختبارات المعدات	٤٣
SASO IEC 61204-3	Low-voltage switch mode power supplies - Part 3: Electromagnetic compatibility (EMC)	أجهزة الإمداد بالقدرة منخفضة الجهد، بمخرج تيار مستمر - الجزء ٣: التوافق الكهرومغناطيسي (EMC)	٤٤
SASO IEC 61326-1	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements	المعدات الكهربائية المستخدمة للقياس والتحكم والمختبرات - متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي - الجزء ١: متطلبات عامة	٤٥
SASO IEC 61326-2-1	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-1: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for sensitive test and measurement equipment for EMC unprotected applications	المعدات الكهربائية المستخدمة للقياس والتحكم والمختبرات - متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي - الجزء ٢-١: المتطلبات الخاصة - ترتيبات الاختبار وظروف التشغيل ومعايير الأداء لاختبار الحساسية ومعدات القياس للتطبيقات غير المحمية للتوافق الكهرومغناطيسي	٤٦
SASO IEC 61326-2-2	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-2: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for portable test, measuring and monitoring equipment used in low-voltage distribution systems	المعدات الكهربائية المستخدمة للقياس والتحكم والمختبرات - متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي - الجزء ٢-٢: المتطلبات الخاصة - ترتيبات الاختبار وظروف التشغيل ومعايير الأداء لمعدات المراقبة والقياس والاختبار المحمولة المستخدمة في أنظمة توزيع الجهد المنخفض	٤٧



SASO IEC 61326-2-3	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-3: Particular requirements - Test configuration, operational conditions and performance criteria for transducers with integrated or remote signal conditioning	المعدات الكهربائية المستخدمة للقياس والتحكم والمختبرات - متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي- الجزء ٢-٣ : المتطلبات الخاصة- ترتيبات الاختبار والظروف التشغيلية ومعايير الأداء للمحولات ذات تهيئة (معالجة) الإشارة المدمجة أو عن بعد	٤٨
SASO IEC 61439-1	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules	مجموعات معدات الوصل والفصل والتحكم ذات الجهد المنخفض - الجزء ١: قواعد عامة	٤٩
SASO IEC 61439-2	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies	لوحات المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض ومجموعات التحكم - الجزء ٢: مجموعات القطع والوصل والتحكم لأنظمة القدرة	٥٠
SASO IEC 61439-3	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO)	مجموعات القطع والوصل والتحكم للجهد المنخفض - الجزء ٣: لوحات التوزيع المعدة لتشغيلها من قبل الأشخاص العاديين (DBO)	٥١
IEC 61439-4	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)	مجموعات معدات القطع والوصل والتحكم ذات الجهد المنخفض - الجزء ٤: متطلبات خاصة لمجموعات مواقع الإنشاء	٥٢
SASO IEC 61439-5	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 5: Assemblies for power distribution in public networks	تركيبات لوحات المفاتيح والتحكم المنخفضة الجهد - الجزء ٥: التركيبات الخاصة بتوزيع الطاقة في الشبكات العامة	٥٣
SASO GSO IEC 61439-6	Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 6: Busbar trunking systems (busways)	مجموعات معدات القطع والوصل والتحكم للجهد المنخفض - الجزء ٦: أنظمة قنوات التمديد باستخدام قضبان التوصيل (مسارات النقل)	٥٤

SASO IEC 61543	Residual current-operated protective devices (RCDs) for household and similar use - Electromagnetic compatibility	أجهزة الحماية التي تعمل بالتيار المتبقي (RCDs) المستخدمة في الأغراض المنزلية وما شابهها - التوافق الكهرومغناطيسي	٥٥
SASO IEC 61547	Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements	أجهزة لأغراض الإنارة العامة - متطلبات المناعة للتوافق الكهرومغناطيسي	٥٦
SASO IEC 61557-12	Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Performance measuring and monitoring devices (PMD)	السلامة الكهربائية في أنظمة توزيع الجهد المنخفض حتى ١٠٠٠ فولت تيار متردد و ١٥٠٠ فولت تيار مستمر - المعدات المستخدمة في الاختبار أو القياس أو في متابعة القياسات الوقائية - الجزء ١٢: قياس الأداء وأجهزة المتابعة (PMD)	٥٧
SASO IEC 62020	Electrical accessories - Residual current monitors for household and similar uses (RCMs)	الملحقات الكهربائية - أجهزة مراقبة التيار المتبقي (المتسرب) للاستخدامات المنزلية وما شابهها (RCMs)	٥٨
SASO IEC 62026-1	Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 1: General rules	معدات القطع والوصل والتحكم للجهد المنخفض - الأسطح البينية لأداة التحكم (CDIs) - الجزء ١: قواعد عامة	٥٩
SASO IEC 62026-2	Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 2: Actuator sensor interface (AS-i)	معدات القطع والوصل والتحكم للجهد المنخفض - الأسطح البينية لأداة التحكم (CDIs) - الجزء ٢: السطح البيئي للحساس المتحرك (AS-i)	٦٠
SASO IEC 62026-3	Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 3: DeviceNet	معدات القطع والوصل والتحكم للجهد المنخفض - الأسطح البينية لأداة التحكم (CDIs) - الجزء ٣: شبكة الجهاز	٦١
SASO IEC 62026-7	Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 7: CompoNe	لوحات المفاتيح والتحكم المنخفضة الجهد -- واجهات جهاز تحكم -- (CDIs) الجزء ٧: CompoNetY	٦٢



SASO IEC 62040-2	Uninterruptible power systems (UPS) - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements	أنظمة القدرة غير المتقطعة - الجزء ٢: متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي	٦٣
SASO IEC 62052-21	Electricity metering equipment (a.c.) - General requirements, tests and test conditions - Part 21: Tariff and load control equipment	معدات قياس الطاقة الكهربائية ذات التيار المتناوب - المتطلبات العامة والاختبارات وشروط الاختبار - الجزء ٢١: التعرفة ومعدات ضبط الحمل	٦٤
SASO IEC 62053-11	Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1 and 2)	معدات قياس الطاقة الكهربائية ذات التيار المتناوب - المتطلبات الخاصة - الجزء ١١: العدادات الكهروميكانيكية للطاقة الفعالة (الفئات ٠,٥ و ١ و ٢)	٦٥
IEC 62053-21	Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 21: Static meters for AC active energy (classes 0,5, 1 and 2)	معدات القياس الكهربائية (للتيار المتناوب) - المتطلبات الخاصة - الجزء ٢١: عدادات الطاقة الفعالة الساكنة (الفئات ٠,٥ و ١ و ٢)	٦٦
SASO IEC 62053-22	Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 22: Static meters for AC active energy (classes 0,1S, 0,2S and 0,5S)	معدات قياس الكهرباء - المتطلبات الخاصة - الجزء ٢٢: العدادات الساكنة للطاقة الفعالة ذات التيار المتناوب (S ٠,٥ و S ٠,٢ و S ٠,١ الفئات)	٦٧
SASO IEC 62053-23	Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)	معدات قياس الكهرباء - المتطلبات الخاصة - الجزء ٢٣: العدادات الساكنة للطاقة غير الفعالة (الرد فعلية) (الفئات ٢ و ٣)	٦٨
SASO IEC 62054-11	Electricity metering (a.c.) - Tariff and load control - Part 11: Particular requirements for electronic ripple control receivers	القياسات الكهربائية (للتيار المتناوب) - التحكم بالحمل والتعرفة - الجزء ١١: المتطلبات الخاصة لمستقبلات التحكم المويجي الإلكترونية	٦٩
SASO IEC 62054-21	Electricity metering (a.c.) - Tariff and load control - Part 21: Particular requirements for time switches	القياسات الكهربائية (التيار المتناوب) - ضبط الحمل والتعرفة - الجزء ٢١: المتطلبات الخاصة للمفاتيح الزمنية	٧٠

SASO IEC 62135-2	Resistance welding equipment - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements	معدات اللحام بالمقاومة - الجزء ٢: متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي (EMC)	٧١
SASO IEC 62310-2	Static transfer systems (STS) - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements	نظم الانتقال الاستاتيكية - الجزء ٢: متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي	٧٢
SASO IEC 62423	Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses	F قواطع دارة بتيار مستمر من النوع مع أو بدون حماية التيار الزائد B والنوع المتكاملة للاستخدامات المنزلية وما شابهها	٧٣
SASO IEC 62586-1	Power quality measurement in power supply systems - Part 1: Power quality instruments (PQI)	قياس جودة الطاقة في أنظمة الامداد بالطاقة - الجزء ١: أجهزة قياس جودة الطاقة (PQI)	٧٤
SASO IEC 62586-2	Power quality measurement in power supply systems - Part 2: Functional tests and uncertainty requirements	قياس جودة القدرة في أنظمة مصدر التغذية بالقدرة - الجزء ٢: الاختبارات الوظيفية ومتطلبات الارتياح	٧٥
SASO IEC 62606	General requirements for arc fault detection and protection devices (AFDDs)	المتطلبات العامة لأجهزة الكشف عن أعطال القوس الكهربائي وحمايته (AFDDs)	٧٦
SASO GSO IEC 63024	Requirements for automatic reclosing devices (ARDs) for circuit-breakers, RCBOs and RCCBs for household and similar uses	متطلبات أجهزة إعادة الإغلاق الآلي لقواطع الدائرة الكهربائية، (ARDs) للاستخدامات المنزلية RCBOs-RCCBs وما شابهها	٧٧
SASO CISPR 11	Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement	معدات التردد الراديوي الطبية والعلمية والصناعية - خصائص الاضطراب الكهرومغناطيسي - الحدود وطرق القياس	٧٨

١



SASO CISPR 12	Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers	المركبات والزوارق ومحركات الاحتراق الداخلي - خصائص التشويش الراديوي - الحدود وطرائق القياس لحماية المستقبلات التي ليست على متنها	٧٩
SASO CISPR 14-1	Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission	التوافق الكهرومغناطيسي - متطلبات الأجهزة المنزلية والعِدَد الكهربائية والأجهزة المشابهة - الجزء ١: الانبعاث	٨٠
SASO CISPR 14-2	Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard	التوافق الكهرومغناطيسي - متطلبات الأجهزة المنزلية والعِدَد الكهربائية والأجهزة المشابهة - الجزء ٢: المواصفة القياسية لمجموعة المنتجات	٨١
SASO CISPR 15	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment	حدود وطرق قياس خصائص التشويش الراديوي لأجهزة الإضاءة الكهربائية والأجهزة المشابهة	٨٢
SASO CISPR 32	Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission requirements	التوافق الكهرومغناطيسي للمعدات متعددة الوسائط - متطلبات الانبعاث	٨٣
SASO IEC 61810-1	Electromechanical elementary relays - Part 1: General and safety requirements	المرحلات الكهروميكانيكية الأولية - الجزء ١: المتطلبات العامة ومتطلبات السلامة	٨٤

ملحوظة: قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المورّدون مسؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.




ملحق (١)

ب) قائمة التراميز الجمركية

الرقم	فئة المنتجات	البند الجمركي
١	مضخات للسوائل، وإن كانت مزودة بأجهزة قياس؛ رافعات سوائل	٨٤١٣
٢	مضخات هواء وتفرغ الهواء	٨٤١٤
٣	أجهزة تكييف الهواء	٨٤١٥
٤	ثلاجات (برادات) ومجمدات (فريزرات)	٨٤١٨
٥	أجهزة لغسل وتنظيف وتجفيف الأواني	٨٤٢١
٦	آلات بمحرك ذي أداة قص، صقل، ثقب تدور بخط أفقي أو عمودي	٨٤٣٣
٧	معاصر ومهارس	٨٤٣٥
٨	أجهزة تستخدم للطباعة بواسطة الألواح أو الاسطوانات	٨٤٤٣
٩	أجهزة غسل منزلية "الغسل والتجفيف"	٨٤٥٠
١٠	أجهزة لغسل أو تنظيف أو عصر أو تجفيف أوكي أو كبس (بما فيها مكابس التثبيت الحراري)	٨٤٥١
١١	آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية	٨٤٧١
١٢	أجهزة تجميع المصابيح أو الأنابيب أو الصمامات الكهربائية أو الإلكترونية	٨٤٧٥
١٣	أجهزة البيع الذاتي (الآلي) للبضائع (مثل، أجهزة بيع الطوابع البريدية أو السجائر أو المأكولات أو المشروبات)، بما فيها آلات تبادل العملة	٨٤٧٦
١٤	محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة (إليكتروستاتيكية)	٨٥٠٤
١٥	مغناطيسيات كهربائية	٨٥٠٥
١٦	خلايا ابتدائية ومجموعات خلايا ابتدائية (بطاريات)	٨٥٠٦
١٧	مدخرات (جماعات) كهربائية، بما في ذلك فواصلها، وإن كانت مستطيلة (بما فيها المربعة)	٨٥٠٧
١٨	مكائن كهربائية	٨٥٠٨
١٩	أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلي ذات محرك كهربائي مندمج بها	٨٥٠٩
٢٠	أجهزة حلاقة وأجهزة قص الشعر وأجهزة إزالة الشعر، ذات محرك كهربائي مندمج بها	٨٥١٠
٢١	أجهزة كهربائية للإنارة أو الإشارة وأجهزة كهربائية لمسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف	٨٥١٢
٢٢	مصابيح كهربائية قابلة للنقل	٨٥١٣
٢٣	أفران كهربائية	٨٥١٤

الرقم	فئة المنتجات	البند الجمركي
٢٤	آلات وأجهزة لحام كهربائية تعمل بحزمة الإلكترونات أو بنبضات مغناطيسية	٨٥١٥
٢٥	مسخنات فورية للمياه وأجهزة كهربائية حرارية لتدفئة الأماكن أو التربة أو لاستعمالات مماثلة؛ أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر (مثل، المجففات والمجعدات الملاقط المسخنة للتجعيد) ومجففات الأيدي؛ مكاي كهربائية	٨٥١٦
٢٦	أجهزة كهربائية للإشارة أو الأمان والتحكم	٨٥٣٠
٢٧	أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية	٨٥٣١
٢٨	مكثفات كهربائية، ثابتة أو متغيرة أو قابلة للتعديل	٨٥٣٢
٢٩	مقاومات كهربائية غير حرارية	٨٥٣٣
٣٠	أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو وقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية	٨٥٣٥
٣١	أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المآخذ الكهربائية و مقابس (قوابس) وقواعد اللمبات	٨٥٣٦
٣٢	لمبات كهربائية	٨٥٣٩
٣٣	صمامات ثنائية وترانزستورات وأدوات مماثلة شبه موصلة للكهرباء؛ أدوات شبه موصلة حساسة للضوء	٨٥٤١
٣٤	دوائر إلكترونية متكاملة	٨٥٤٢
٣٥	أسلاك وكابلات معزولة	٨٥٤٤
٣٦	(البطاريات) والمدخرات الكهربائية	٨٥٤٨
٣٧	سيارات مجهزة فقط بمحرك كهربائي يعمل عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية	٨٧٠٢
٣٨	دراجات نارية "موتوسيكل"، (بما فيها الدراجات العادية بمحركات ثابتة) ودراجات عادية مزودة بمحركات مساعدة، وإن كانت بمركبات جانبية؛ مركبات جانبية للدراجات	٨٧١١
٣٩	أجهزة ليزر، عدا الصمامات الثنائية لليزر؛ أدوات وأجهزة بصرية	٩٠١٣
٤٠	أدوات لقياس الطول الإلكترونية	٩٠١٧
٤١	مقاييس كثافة وأدوات مقاييس حرارة (ترمومتر وبيرومتر) ومقاييس ضغط جوي (بارومتر) مقاييس رطوبة الجو (هيجرومتر وسيكرومتر)	٩٠٢٥
٤٢	عدادات دوران، عدادات إنتاج، عدادات سيارات الأجرة "تاكسيمتر" وعدادات المسافات وعدادات المسافات بالخطي وما يماثلها	٩٠٢٩

الرقم	فئة المنتجات	البند الجمركي
٤٣	أجهزة قياس التغيرات السريعة للمقادير الكهربائية أو ""الأسيلوسكوب""، وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أخر لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية	٩٠٣٠
٤٤	أجهزة وأدوات وآلات للقياس أو الفحص	٩٠٣١
٤٥	أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو للمراقبة والتحكم الذاتي	٩٠٣٢
٤٦	أجهزة إنارة ولوازم إنارة	٩٤٠٥

ملحوظة: تُعدُّ المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.

الملحق (٢)

نموذج إقرار المورد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity

يُعبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

(١) بيانات المورد

- الاسم:
- العنوان:
- الشخص الذي يمكن الاتصال به:
- البريد الإلكتروني:
- رقم الهاتف:
- الفاكس:
-

(٢) تفاصيل المنتج:

- العلامة التجارية للمنتج:
- الطراز:
- الدفعة أو (الرقم التسلسلي):
- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية:
- الجهة المقبولة /رقم تسجيل القبول:

نُقر بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتج مطابق للائحة الفنية السعودية ()
والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.

- الشخص المسؤول:
- اسم الشركة:
- التوقيع: التاريخ: --/--/----



الملحق (٣)

نموذج المراقبة الداخلية على الإنتاج

(٢) التعريف

هو نموذج ذاتي لتقويم المطابقة يُنفَّذ المورد بموجبه المراقبة الداخلية على الإنتاج والالتزام بالمتطلبات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية/ المواصفات القياسية ذات العلاقة.

(٣) الملف الفني

يجب على المورد إعداد الملف الفني الذي يساعد على تقويم مدى مطابقة المنتج للوائح الفنية والمواصفات القياسية. وأن يُحدّد في الوثائق الفنية المتطلبات المنطبقة، على أن تشمل - وفقاً لمتطلبات التقويم الذاتي - تصميم المنتج وتصنيعه وتشغيله، وأن تشمل الوثائق الفنية على العناصر أدناه - على الأقل - متى ما لزم الأمر:

- ١/٢ وصفا عاما للمنتج.
- ٢/٢ رسوم التصميم والتصنيع ومخططات المكونات والمركبات الجزئية والدوائر، إلخ....
- ٣/٢ الأوصاف والشروح اللازمة لفهم الرسوم المشار إليها والمخططات وتشغيل المنتج.
- ٤/٢ قائمة بالمواصفات القياسية أو أي معايير فنية أخرى ذات علاقة، سواء المطبقة كلياً أو جزئياً، ووصف للحلول المتخذة لاستيفائها، وعند التطبيق الجزئي للمواصفات القياسية، فيجب أن تُحدّد الوثائق الفنية البنود المراد تطبيقها.
- ٥/٢ نتائج بيانات التصميم والفحوصات المُجرّاة.
- ٦/٢ تقارير الاختبارات.

(٤) التصنيع

يجب على الصانع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان أن عمليات تصنيع ومراقبة المنتجات المصنّعة مطابقة للمتطلبات الواردة في الوثائق الفنية، ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية و/أو المواصفات الفنية الأخرى ذات العلاقة.

(٥) إقرار المورد بالمطابقة

- ١/٤ يجب على المورد أن يُصدر إقراراً مكتوباً بالمطابقة لعينة من المنتج، وأن يجعله ضمن الوثائق الفنية للجهات الرقابية لمدة عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتج في السوق، وأن يُحدّد في إقرار المورد بالمطابقة طراز المنتج الذي أُصدر له.
- ٢/٤ يجب توفير نسخة من الإقرار بالمطابقة والملف الفني للجهات الرقابية ذات العلاقة عند الطلب.

